



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ



Τμήμα  
Ηλεκτρομηχανολογικών  
Υπηρεσιών

**Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών**  
**Αρ. ΕΑΗ-2019-16 / 12-2019**  
**Miniature Circuit Breaker (MCB) - INTE / INB2-63**

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

**Προϊόν**

- Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- Είδος: Miniature Circuit Breaker (MCB)
- Εμπορική επωνυμία: INTE
- Μοντέλο: INB2-63
- Χαρακτηριστικά: 1 pole
- Εισαγωγέας: STAVROS CONSTANTINOU  
ELECTRICAL CONTRACTORS LTD



**Κίνδυνος:** Ηλεκτροπληξία

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [director@ems.mcw.gov.cy](mailto:director@ems.mcw.gov.cy) ή στο τηλεομοίωτυπο 22348202.

Οι αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι που έχουν προβεί σε εγκατάσταση του προϊόντος αυτού παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους πελάτες τους για την αναγκαιότητα αντικατάστασής του. Επίσης, οι καταναλωτές που εντοπίσουν ότι το πιο πάνω προϊόν είναι εγκατεστημένο στα υποστατικά τους, να απευθυνθούν στον αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο που το έχει εγκαταστήσει για να διευθετηθεί η αντικατάστασή του.